

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5108

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

**Porta pedonale esterna / External pedestrian door Serie EUROline  
Serie EL 60 - Serie EL 65P - Serie EL 72P - Serie EL 76E - Serie EL50N**

fabbricato da / produced by

**FRENER & REIFER SRL**

**Via Alfred Ammon, 31 - 39042 BRESSANONE (BZ) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

**Via Alfred Ammon, 31 - 39042 BRESSANONE (BZ) - ITALY**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 14351-1:2006+A1:2010** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard EN 14351-1:2006+A1:2010 under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **14/07/2014** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on 14/07/2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 14/07/2014

Rev. 0

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5108

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

## **Porta pedonale esterna / External pedestrian door Serie EUROline Serie EL 60 - Serie EL 65P - Serie EL 72P - Serie EL 76E - Serie EL50N**

#### **PF 1A EL 60/EL 65P/EL 72P/EL 76E/EL50N - TOUCH-BAR:**

**Dimensioni campione/Sample dimensions**

W 1500 x H 2680

**4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:**

classe/class 4

**4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:**

classe/class 7A

**4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:**

classe/class C3

**4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:**

conforme/compliant

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:**  
n. 281532/6063/CPD del/ dated 26/04/2011

#### **PF 1A EL 60/EL 65P/EL 72P/EL 76E/EL50N - PUSH-BAR:**

**Dimensioni campione/Sample dimensions**

W 1752 x H 2465

**4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:**

classe/class 4

**4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:**

classe/class 7A

**4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:**

classe/class C3

**4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:**

conforme/compliant

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:**  
n. 281541/6064/CPD del/ dated 26/04/2011

Bollate, 14/07/2014

Rev. 0

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5108

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

## *Porta pedonale esterna / External pedestrian door Serie EUROline Serie EL 60 - Serie EL 65P - Serie EL 72P - Serie EL 76E - Serie EL50N*

#### PF 2A EL 60/EL 65P/EL 72P/EL 76E/EL50N - PUSH-BAR:

Dimensioni campione/Sample dimensions

W 2700 x H 2380

4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:

classe/class 4

4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:

classe/class 8A

4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:

classe/class C2

4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:

conforme/compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:  
n. 281588/6066/CPD del/ dated 26/04/2011

#### PF 2A EL 60/EL 65P/EL 72P/EL 76E/EL50N - TOUCH-BAR:

Dimensioni campione/Sample dimensions

W 1752 x H 2465

4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:

classe/class 4

4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:

classe/class 8A

4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:

classe/class C2

4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:

conforme/compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:  
n. 281589/6067/CPD del/ dated 26/04/2011

Bollate, 14/07/2014

Rev. 0